

Úřad pro civilní letectví

Letiště Ruzyně
160 00 Praha 8

NAŠE ZNAČKA: 028/100/14/Mc

DATUM: 8.06.2015

**VĚC: Rekonstrukce a přeložka vedení 110 kV TR Východ – TR Sever
Žádost o potvrzení platnosti stanoviska č.j. 4188-13-701
ze dne 29.7. 2013, resp. o vydání nového vyjádření pro územní
řízení**


Na umístění výše uvedené stavby probíhá u Úřadu městské části Praha 8 územní řízení, které je v současné době přerušeno. V průběhu řízení pozbývá Vaše časově omezené stanovisko platnosti.

Na základě zmocnění od žadatele o územní rozhodnutí, tj. PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, si dovoluujeme požádat o potvrzení platnosti tohoto stanoviska, příp. o vydání nového. Trasa vedení je vyznačena na situaci 1:10000, která je přílohou této žádosti.



Plná moc
Celková situace M 1:10000
Vaše původní vyjádření





ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

SUDOP Energo, s.r.o.

Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Vaše zn.:
003/100/Hr/26

č.j.:
4188-13-701

Vyřizuje:
Ing. Pěnkava
tel. 225 422 904
email: penkava@caa.cz

V Praze dne:
29.7.2013

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti ze dne: 19.7.2013 žadatele / společnosti **SUDOP Energo, s.r.o.**, IČ 62577298 se sídlem Olšanská 1a, **130 80 Praha 3** vydává dle § 40 a § 41 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následující závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební a územní řízení stavby:

„ Rekonstrukce a přeložka vedení 110 kV TR Východ – TR Sever „

Na základě letecko provozního posouzení daného území – průniku tras elektrovedení ochranným pásmem letiště Letňany, křížení a souběhu elektrovedení s komunikacemi, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje ÚCL ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L 14-Letiště (příloha 14, hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14), následující rozsah překážkového značení elektrovedení VVN a dalšího závazného postupu projednávání:

- V úseku souběhu trasy VVN s komunikací E 55 (+D 8) Kbelská, Liberecká, Cínovecká - zajistit barevné překážkové značení stožárů (schválené barvy RAL TRAFIC / bílá , white- 9016 , červená, red- 3020 /) a instalaci kulových značek na vrchním vedení od stožáru č. 31 do č.42 v souladu s čl. 6.2.4 a 6.2.8 až 6.2.10, hlavy 6, L 14)

Na základě našeho odborného posouzení - nemá Úřad pro civilní letectví námitek proti realizaci předmětné akce. Toto stanovisko je platné i pro další stupně projektu a další řízení. Žadatel je oprávněn požít kopie tohoto stanoviska za účelem jeho šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání.

Toto vyjádření je konečným dokladem pro sloučené územní a stavební řízení. Souhlasíme se zjednodušeným územním a stavebním řízením a udělujeme souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 – 5, a dle § 116 odst.1. stavebního zákona 183/2006 Sb.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky.

Ing. Petr Pěnkava
vrchní inspektor